

תעודת בדיקה מספר 9792323568

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : טכנולוגיות ב.א סמארט הום ישראל בע"מ ח.פ. : 515159135
 מענו : שוהם 3 ראש העין
 תאריך ההזמנה : 17/12/12

תאור המוצר

מפסק חשמלי - מפסקים אלקטרוניים לרבות עממים
 הדגם הנבדק : PT1 מפסק אלקטרוני
 יצרן : SMART HOME ISRAEL
 ארץ יצור : סיין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 12/12/17 הנוטל : המזמין
 כמות במדגם : 1

בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 9772383352

התאמה לסעיפים: 10-הגנה מפני הלם חשמלי, 21-עמידות בחום של התקן הישראלי ת"י
 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים:
 דרישות כלליות, מנובמבר 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

הליקוים שהתגלו בתעודתינו מס" 9772383352
 (סעיפים 10 הגנה מפני הלם חשמלי, 21 עמידות בחום)
 סולקו: הוחלף חומר של המוצר והוספו התופסנים.

תעודת בדיקה מספר 9792323568

1953 - "

12

3

2

: המוצרים לבדיקה - מפסקים אלקטרוניים דו קוטביים

המיועדים להתקנה בתיבת ההתקנה אחרת (מלבנית)

בבתי מגורים ובמקומות דומים במתח נקוב של 220 וולט

ובזרם נקוב של 16 אמפר.

סימון:

על המפסק קיימת מדבקה עם הסימונים הבאים:

טכנולוגיות סמארט הום ישראל בע"מ

PT1 פנל טיימר

16A למוצא דו קוטבי

דוד חשמל

110-220VAC

µ

סמוך להדקים מודפסים הסימונים הבאים:

L N N L
out out

על המפסק מובלטים הסימונים הבאים:

HIOAL

סמל מסחרי של היצרן



ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9792323568

1953 - "

12

3

3

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	מספר סעיף
מתאים		הגנה מפני הלם חשמלי	10
מתאים		עמידות בחום	21
